



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТЬ-КУТСКОМ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ И КИРЕНСКОМ РАЙОНАХ**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах)

Кирова ул., д. 91, г. Усть-Кут, 666780

Тел/факс 8 (395-65) 5-06-93 E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

09.09.2024 №38-10-15/78-727-2024

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уведомление о  
неудовлетворительном качестве  
питьевой воды

Главе Подымахинского сельского  
поселения Усть-Кутского  
муниципального района  
Иркутской области  
Пахомовой Т.В.

podymahino@mail.ru

Информируем Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в мониторинговой точке, потребляемой населением Подымахинского муниципального образования, в мониторинговой точке: п. Казарки, ул. Солидарности, 22

**Оценка качества воды и показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам**

Место расположения мониторинговой точки	Результат испытаний	Норматив	Оценка качества воды
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Казарки	<b>Жесткость общая (22,3±3,3)</b>	Не более 10	<b>Недоброкачественная питьевая вода</b>

В соответствии с критериями оценки качества питьевой воды вода в мониторинговых точках является недоброкачественной.

Наличие в воде по превышению содержания общей жесткости.

Превышение в исследуемых пробах воды показателей «жесткость общая», является критерием существенного ухудшения качества воды (в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»).

В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах по адресу E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru.

Начальник территориального отдела

Н.В. Плесенова

