



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСТЬ-КУТСКОМ, КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ И КИРЕНСКОМ РАЙОНАХ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах)

Кирова ул., д. 91, г. Усть-Кут, 666780

Тел/факс 8 (395-65) 5-06-93 E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

25.10.2024 №38-10-15/78-900-2024

На № _____ от _____

Уведомление о
неудовлетворительном качестве
питьевой воды

Главе Подымахинского сельского
поселения Усть-Кутского
муниципального района
Иркутской области
Пахомовой Т.В.

podymahino@mail.ru

Информируем Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в мониторинговой точке, потребляемой населением Подымахинского муниципального образования, в мониторинговой точке: п. Казарки, ул. Солидарности, 22

Оценка качества воды и показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам

Место расположения мониторинговой точки	Результат испытаний	Норматив	Оценка качества воды
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Казарки	Жесткость общая (22,4+3,4)	Не более 10	<i>Недоброкачественная питьевая вода</i>

В соответствии с критериями оценки качества питьевой воды вода в мониторинговых точках является недоброкачественной.

Превышение в исследуемых пробах воды показателей «жесткость общая», является критерием существенного ухудшения качества воды (в соответствии с приказом


Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»).

В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах по адресу E-mail: uk@38.rospotrebnadzor.ru.

Начальник территориального отдела



Н.В. Плесенова

Исп. Кокорина Ольга Ивановна
Тел.8-39565-50173